



T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü



Sayı : 93666477-918.01-E.16436427
Konu : YSC Dolum ve Bakımı

17.09.2018

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 5249859 sayılı yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih ve 5249859 sayılı "Yangın Söndürme Cihazlarının Dolum ve Bakımı" konulu yazıları gereğince gerekli kontrollerinin yaptırılması varsa aksaklıkların giderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Metin YALÇIN
İl Millî Eğitim Müdürü
İşveren

Ek : İlgi Yazı (1 Sayfa)

DAĞITIM:

- 17 İlçe Kaymakamlığına
- Müdürlüğümüz Birimlerine
- Merkez ve Merkeze Bağlı Kurum / Okul Müdürlüklerine
- Web'de yayınlanmak üzere Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesine

Adres: İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Elektronik Ağ: afyon.meb.gov.tr
e-posta: isguvenligi03@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Ahmet BIRTIL İl Koor İSG Uzmanı.
Tel : 0 - 272 - 213 76 03 (194)
Faks: 0 - 272 - 213 76 05



T.C.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 48680469-951-E.5249859

21.05.2015

Konu: Yangın Söndürme Cihazlarının
Dolum ve Bakımı

DA İTİM YERLERİNE

- İlgi: a) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
b) 12/01/2009 tarihli ve B.08.0.SAS.0.35.02.2009/9 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

Bakanlığımız tarafından tebliği ile okul ve kurumlarda Afet ve Acil Durum, Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetimleri sonucunda genel olarak yangın söndürme cihazlarının ilgi (a) Yönetmelik ilgi (b) Yönerge esasları dikkate alınmayarak doluların dördüncü yılın sonu beklenmeden her yıl veya iki yılda bir yapıldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Yönetmeliğin 99 uncu maddesi ile ilgi (b) Yönergenin 76 nci maddesinin 7 nci fıkrasında, "**Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Yangın Söndürme Cihazının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde mü terilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, Söndürme cihazlarının buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları Yangın Söndürme Cihazlarının yerlerine, aldıkları Söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır Yangın Söndürme Cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır**", hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı ve hidrostatik testlerinin ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Yönergenin ve standartlarının ilgili maddesi kapsamında yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Yangın Söndürme Cihazlarının söndürme performansının ilgili standartlarına uygun olmaması halinde, söz konusu cihazların bulunduğu ortamda meydana gelecek bir yangının istenilen sürede söndürülmemesi, "**insan sağlığına, can ve mal güvenliğini**" bir güvensizlik oluşturacağından bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Bahattin GÖK
Genel Müdür V.

DA İTİM:

Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı

Atatürk Blv. 06648 Zemin Kat C Blok Kızılay/ANKARA
Elektronik A : www.meb.gov.tr
e-posta: dhgm_sivilsavunma@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Aşef KAYGUSUZ Koordinatör
Tel: (0 312) 413 18 32
Faks: (0 312) 222 05 32